

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 1. 7. 2020

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 37095/2020/OP/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 38933/2020/OP/HDM

VYŘIZUJE: Lichá, RNDr. Nováková,
Mgr. Majíčková

TEL.: 553 668 851

E-MAIL: marie.lich@khsova.cz

Ing. Jana Kristová

IČ: 72997621

Kalamárská 144

747 62 Mokré Lazce

DATUM: 22. 7. 2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost Obce Mokré Lazce, IČ: 00300462, se sídlem: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, zastoupené na základě plné moci ze dne 7. 7. 2020, fyzickou osobou podnikající, Ing. Janou Kristovou, IČ: 72997621, se sídlem: Kalamárská 144, 747 62 Mokré Lazce, ze dne 9. 7. 2020, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „Stavební úpravy kuchyně a jejího zázemí v MŠ Mokré Lazce, Hájová 271, 747 62 Mokré Lazce, okres Opava (parcela č. 319)“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „Stavební úpravy kuchyně a jejího zázemí v MŠ Mokré Lazce, Hájová 271, 747 62 Mokré Lazce, okres Opava (parcela č. 319)“

s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením užívání je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou nebo teplou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005 Sb.“).

Odůvodnění:

Na základě žádosti Obce Mokré Lazce, IČ: 00300462, se sídlem: Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce, zastoupené na základě plné moci ze dne 7. 7. 2020, fyzickou osobou podnikající, Ing. Janou Kristovou, IČ: 72997621, se sídlem: Kalamárská 144, 747 62 Mokré Lazce, ze dne 9. 7. 2020, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „Stavební úpravy kuchyně a jejího zázemí v MŠ Mokré Lazce, Hájová 271, 747 62 Mokré Lazce, okres Opava (parcela č. 319)“, posoudila Krajská hygienická

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících prostor školní kuchyně v Mokřých Lazcích a přilehlých vnitřních místností. Bude zřízena nová VZT, dojde k výměně podlah, obkladů stěn a modernizaci sociálního zařízení. Dispozice daného prostoru se nemění. V 1. PP bude místnost 1.01 zádveří, 1.02 chodba, 1.03 sanitární zařízení, 1.04 WC žáci, 1.05 sklad – lednice, 1.06 zádveří, 1.07 jídelna, 1.08 kuchyň, 1.09 kancelář, 1.10 sklad potravin, 1.11 úklidová komora, 1.12 schodiště. Vytápění bude pomocí plynového kondenzačního kotle. Větrání některých místností bude nucené pomocí vzduchotechniky. Přívodní jednotky budou v podstropním provedení a budou instalovány v místnosti 1. NP v zádveří. Množství přiváděného vzduchu do kuchyně bude 4 800 m³/hod a množství odváděného vzduchu digestořemi bude 4 800 m³/hod. Sklad potravin bude odvětrán pomocí ventilátoru. Odvod vzduchu bude 60 m³/hod. Přívod vzduchu bude pomocí dveřní mřížky nebo bezprahově. Místnost 1.05 sklad – lednice bude větrána pomocí ventilátoru – odvod vzduchu bude 100 m³/hod., přívod vzduchu bude zajištěn mřížkou. Ostatní místnosti budou větrány přirozeně okny. V kuchyni bude pracovat do 5 osob. Zaměstnanci budou mít k dispozici sanitární zařízení a kancelář. Digestoře budou vyústěny do fasády směrem do zahrady, mimo obytnou zástavbu, nejbližší RD je vzdálen 45 m. Vlastní odvětrání kuchyně je vyústěno na opačné straně objektu, zde je nejbližší zástavba vzdálena cca 30 m. Provozní doba kuchyně je pouze v denní době a mimo víkendy. Vzhledem k umístění a způsobu využití stavby z hlediska hlukového připomínky nejsou. Modernizace sociálního zařízení spočívá ve výměně zařizovacích předmětů za nové. Podlaha bude ve všech prostorách snadno čistitelná, bude položena nová protiskluzová keramická dlažba, v kanceláři bude položena krytina PVC. Keramické obklady stěn budou provedeny do výšky dle jednotlivých pracovních operací. Všechny prostory budou řádně osvětleny a přirozeně nebo nuceně odvětrány, okna budou otevíratelné a ovládání otvorů bude dosažitelné z podlahy. Z předložené dokumentace plyne, že v rámci prováděných činností nebude vykonávána práce s azbestem.

Součástí projektové dokumentace byla předložena světelně-technická zpráva, výpočet umělého osvětlení, z měsíce červen 2020 (zpracovaný Ing. Richardem Balejou, fyzickou osobou podnikající, IČ: 04116640, se sídlem: Kalusova 818/4, 709 00 Ostrava). Pro umělé osvětlení rekonstruovaných prostor jsou navržena svítidla s LED zdroji. Předložené podklady odpovídají normovým hodnotám, umělé osvětlení bude zajištěno svítidly požadované intenzity dle ČSN EN 12464-1. Dle doloženého výpočtu bude do kuchyně instalováno 8 ks svítidel a intenzita umělého osvětlení bude $E_m = 667$ lx. Podmínka uvedená v bodě č. 1 tohoto závazného stanoviska byla stanovena s ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a směřuje k ověření požadavků na kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., a dále k ověření, že použité materiály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve stanovených ukazatelích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Předložené podklady odpovídají (při respektování shora uvedené podmínky) požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a souvisejících předpisů, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění a vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.




Mgr. Jakub Musálek

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
Bruntál a Opava

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů: 1

1x KHS, oddělení hygieny dětí a mladistvých, počet listů: 1/2 + 1/2