



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Novák Zbyněk, Ing.
Čajkovského 1595 / 49
746 01 Opava

Značka: 9773/V001001/2019/PA

Ostrava, dne: 5.2.2019

Věc: **Oprava a údržba místních komunikací, II. etapa, k.ú. Mokré Lazce**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 9.1.2019 pod zn.: 9773/V032159/2018/HA.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší povrchovou opravu vozovek stávajících místních komunikací v současném šířkovém a výškovém uspořádání. Jedná se o ul. Jubilejní, Na Spojce, Cihelní, Pavla Křížkovského a Jankova. V rámci opravy silnice bude provedeno:

- odstranění stávající asfaltové vrstvy krytu v průměrné tl. 30 mm – frézováním
- celoplošné očištění povrchu obnažené podkladní vrstvy krytu vozovek
- nanesení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze PS-C (C50 BP4) 0,25 kg/m²
- pokládka nové obrusné vrstvy krytu z asfaltové směsi ACO 11 v tloušťce 40 mm
- kryt vozovek místních komunikací bude proveden tímto složením:
 - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm *
 - postřík spojovací asfaltovou emulzí 0,25 kg/m²

* obnova krytu vozovky MK Jankovy bude provedena vrstvou z asfaltové směsi ACO 11 průměrné tl. 50 mm (vč. vyrovnávky v profilech)

Navrženým postupem opravy dojde k navýšení povrchu o cca 1 cm. Odvodnění srážkových vod z povrchu vozovek stávajících místních komunikací je řešeno stejně jako v současnosti pomocí příčného a podélného sklonu do stávajících uličních vpustí.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle rozsahu v předložené situaci, k.ú. Mokré Lazce **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s vodovodními řadami DN 80 GG a DN 100 GG - viz orientační zákres v mapové příloze.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Písemně uvědomit** příslušné provozní středisko vodovodních sítí Opava o zahájení prací, a to nejmeně 6 týdnů předem na e-mailové adresy: josef.ihn@smvak.cz, milan.zeman@smvak.cz z důvodu provedení oprav armatur na vodovodních řadech.

- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. Ochranné pásmo vodovodního potrubí je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Při střetu s poklopy na vodovodním zařízení (šoupátkové, hydrantové poklopy) požadujeme tyto uvést do původního stavu a do úrovně nivelety konečných úprav.
- **Případné** výškové úpravy stávajících armatur na dotčeném vodovodním řadu budou provedeny na **náklady** investora výše uvedené stavby.
- **Před zahájením a po ukončení prací** bude řešená lokalita fyzicky zdokumentována a předána za účasti pracovníků střediska vodovodů Opava (kontaktní osoba – ing. Hampel – tel. 553 699 114). O předání a převzetí bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu nesouhlasíme s vydáním souhlasu o užívání stavby.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.