



PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE

Typy, použití a kontrola provozuschopnosti

PHP	Třída požáru				
	A	B	C	D	F
Práškový ABC	Green	Green	Green	Red	Red
Práškový BC	Yellow	Green	Green	Red	Red
Práškový D	Red	Red	Red	Green	Red
Pěnový	Green	Green	Red	Red	Red
Pěnový F	Green	Green	Red	Red	Green
Vodní	Green	Yellow	Yellow	Red	Red
CO ₂	Red	Green	Green	Red	Red
	Green	Yellow	Red	Red	Red

Green: Vhodné použití
Yellow: Méně vhodné
Red: Nepoužívat! Nebezpečně

Typy a použití

- A** Třída požáru A – požáry pevných hořlavých látek (dřevo, papír).
- B** Třída požáru B – požáry kapalných hořlavých látek (benzín, nafta).
- C** Třída požáru C – požáry plyných látek (zemní plyn, propan-butan).
- D** Třída požáru D – požáry lehkých práškových kovů a alkalických kovů (horčík, hliník, sodík, draslík).
- F** Třída požáru F – požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků v kuchyňských spotřebičích.

Kontroly a periodické zkoušky

- Kontrola provozuschopnosti se provádí po každém použití, nebo nejméně 1x ročně, pokud výrobce neudává lhůtu kratší.
- Periodická zkouška se u vodních a pěnových hasicích přístrojů provádí 1x za 3 roky a u ostatních druhů 1x za 5 let.
- Provozuschopnost se prokazuje dokladem o kontrole hasicího přístroje, **kontrolním štítkem** a plombou spouštěcí armatury.



Hasičský
záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava-Zábřeh

www.hzsmsk.cz



Termín provedení kontroly: 	FIRMA ADRESA IČO: ŽL Tel./fax:	Termín příští kontroly:
Periodická zkouška	Kontrolu provedl: Provedena	Příští
Výrobní číslo:		

**Včasný zásah je účinná
ochrana života a majetku.**